

表1.1
114 年 1 月份 瑛頂廠廢棄物進出廠量

項目 日期	環保局							榮福公司								總進廠量
	一般 進廠量	美化工程環 境	事業 進廠量	農廢 進廠量	不可燃 廢棄物 出廠量	環保局合計	低 熱值	高 熱值	高 事廢	轄內 ASR	轄外 ASR	產源 不明	榮福-回運	其他高 事廢	榮福 合計	
1月1日	422.76	8.08	4.59	-	-	435.43	18.88	39.71	-	-	-	-	89.86	-	148.45	583.88
1月2日	478.04	23.17	9.92	-	-	511.13	10.71	70.17	4.04	-	-	-	96.04	4.21	185.17	696.30
1月3日	672.68	39.43	6.67	-	-	718.78	11.18	109.61	-	-	-	-	193.03	-	313.82	1,032.60
1月4日	467.32	39.09	1.07	-	-	507.48	17.66	86.56	-	-	18.29	-	118.60	-	241.11	748.59
1月5日	79.94	8.66	-	-	-	88.60	14.76	27.31	-	-	-	-	-	-	42.07	130.67
1月6日	730.21	113.73	6.93	-	-	850.87	2.52	73.87	24.32	-	-	-	111.84	-	212.55	1,063.42
1月7日	643.18	61.89	5.77	-	-	710.84	12.55	78.32	3.11	12.22	-	-	115.65	5.51	227.36	938.20
1月8日	476.75	42.09	5.85	-	-	524.69	14.95	74.09	3.17	-	18.17	-	119.74	-	230.12	754.81
1月9日	502.33	45.82	4.13	-	-	552.28	16.69	90.49	13.54	-	-	-	117.03	-	237.75	790.03
1月10日	534.60	58.14	5.12	-	-	597.86	12.07	100.38	-	-	-	-	94.15	-	206.60	804.46
1月11日	456.95	30.15	1.04	-	-	488.14	11.79	100.39	-	-	-	-	104.81	-	216.99	705.13
1月12日	88.16	8.66	-	-	-	96.82	18.40	48.64	-	-	18.37	-	-	-	85.41	182.23
1月13日	718.04	127.38	7.30	-	-	852.72	11.91	82.34	-	-	-	-	97.79	-	192.04	1,044.76
1月14日	835.85	98.99	10.43	-	-	945.27	10.93	85.14	-	17.05	-	-	115.81	5.79	234.72	1,179.99
1月15日	431.96	21.13	4.94	-	-	458.03	22.21	63.78	7.35	-	-	-	101.59	-	194.93	652.96
1月16日	528.02	80.54	5.24	8.04	-	621.84	13.13	92.63	17.48	-	-	-	-	-	123.24	745.08
1月17日	745.73	90.44	12.20	-	-	848.37	8.94	90.79	-	-	-	-	-	-	99.73	948.10
1月18日	531.67	65.03	1.07	-	-	597.77	12.20	111.22	-	-	-	-	-	-	123.42	721.19
1月19日	89.08	7.56	-	-	-	96.64	25.33	47.82	12.28	-	-	-	-	-	85.43	182.07
1月20日	915.36	135.24	10.73	4.77	-	1,066.10	12.26	90.86	-	-	-	-	-	-	103.12	1,169.22
1月21日	175.61	46.26	-	6.48	-	228.35	1.30	39.52	-	-	-	-	-	-	40.82	269.17
1月22日	234.92	77.27	5.78	5.54	-	323.51	22.12	86.59	-	-	-	-	-	-	108.71	432.22
1月23日	791.29	102.16	4.93	-	-	898.38	16.79	83.35	7.04	-	-	-	-	-	107.18	1,005.56
1月24日	873.51	133.61	2.62	-	-	1,009.74	5.74	140.81	-	-	-	-	-	-	146.55	1,156.29
1月25日	673.95	146.17	1.06	-	-	821.18	15.33	98.89	-	-	-	-	-	-	114.22	935.40
1月26日	133.06	103.24	-	8.89	-	245.19	28.83	66.19	-	-	-	-	-	-	95.02	340.21
1月27日	988.97	211.52	4.88	-	-	1,205.37	11.55	82.44	-	-	-	-	-	-	93.99	1,299.36
1月28日	517.51	64.14	2.60	-	-	584.25	24.22	13.95	-	-	-	-	-	-	38.17	622.42
1月29日	17.31	26.44	-	-	-	43.75	21.34	19.32	-	-	-	-	-	-	40.66	84.41
1月30日	42.13	26.27	1.01	4.57	-	73.98	24.49	24.60	-	-	-	-	-	-	49.09	123.07
1月31日	124.84	33.22	-	-	-	158.06	26.08	32.63	-	-	-	-	-	-	58.71	216.77
總 計	14,921.73	2,075.52	125.88	38.29	-	17,161.42	476.86	2,252.41	92.33	29.27	54.83	-	1,475.94	15.51	4,397.15	21,558.57
平 均	481.35	66.95	5.25	6.38	-	553.59	15.38	72.66	10.26	14.635	18.28	-	113.53	5.17	141.84	695.44

表1.2
114年 1 月份 可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸汽量及產汽率

項 目 日 期	一號爐		二號爐		兩爐合計/平均		蒸 汽 量(Ton)					產 汽 率		
	廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (Kcal/kg)	廢棄物 處理量 (Ton)	熱 值 (Kcal/kg)	合 計 處 理 量 (Ton)	平 均 熱 值 (Kcal/kg)	1號爐	一號爐	2號爐	二號爐	合 計	一號 爐	二號 爐	兩 爐 平 均
1月1日	381.420	2,390	396.890	2,314	778.310	2,352	55.08	1,322.0	56.09	1,346.1	2,668.0	3.5	3.4	3.4
1月2日	388.090	2,445	399.500	2,327	787.590	2,385	51.89	1,245.3	53.91	1,293.9	2,539.2	3.2	3.2	3.2
1月3日	370.120	2,392	383.480	2,353	753.600	2,372	55.84	1,340.2	56.22	1,349.3	2,689.5	3.6	3.5	3.6
1月4日	413.520	2,250	408.550	2,250	822.070	2,250	53.06	1,273.5	55.54	1,333.0	2,606.5	3.1	3.3	3.2
1月5日	415.990	2,284	431.980	2,141	847.970	2,211	54.43	1,306.2	55.74	1,337.8	2,644.0	3.1	3.1	3.1
1月6日	392.670	2,434	416.680	2,262	809.350	2,345	53.33	1,279.9	54.71	1,313.1	2,593.0	3.3	3.2	3.2
1月7日	390.740	2,376	407.670	2,186	798.410	2,279	56.65	1,359.6	56.05	1,345.3	2,705.0	3.5	3.3	3.4
1月8日	411.700	2,332	420.480	2,264	832.180	2,298	54.54	1,308.9	54.67	1,312.0	2,620.9	3.2	3.1	3.1
1月9日	371.150	2,409	378.250	2,399	749.400	2,404	56.83	1,363.8	57.32	1,375.8	2,739.6	3.7	3.6	3.7
1月10日	342.070	2,626	344.040	2,517	686.110	2,571	56.88	1,365.0	55.97	1,343.4	2,708.4	4.0	3.9	3.9
1月11日	361.680	2,632	385.450	2,418	747.130	2,521	58.36	1,400.7	56.42	1,354.2	2,754.9	3.9	3.5	3.7
1月12日	361.550	2,531	340.520	2,353	702.070	2,445	57.33	1,375.9	56.41	1,353.7	2,729.7	3.8	4.0	3.9
1月13日	353.990	2,589	381.960	2,250	735.950	2,413	55.16	1,323.7	53.28	1,278.7	2,602.5	3.7	3.3	3.5
1月14日	349.820	2,650	372.130	2,529	721.950	2,587	56.91	1,365.9	53.49	1,283.8	2,649.8	3.9	3.4	3.7
1月15日	361.180	2,546	362.060	2,586	723.240	2,566	56.07	1,345.7	56.31	1,351.4	2,697.1	3.7	3.7	3.7

表1.2
114年 1 月份 可處理廢棄物處理量、平均熱值、蒸汽量及產汽率

項 目 日 期	一號爐		二號爐		兩爐合計/平均		蒸 汽 量(Ton)				產 汽 率			
	廢棄物 處理量 (Ton)	熱值 (Kcal/kg)	廢棄物 處理量 (Ton)	熱 值 (Kcal/kg)	合 計 處 理 量 (Ton)	平 均 熱 值 (Kcal/kg)	1號爐	一號爐	2號爐	二號爐	合 計	一號 爐	二號 爐	兩爐平 均
1月16日	355.520	2,757	347.640	2,738	703.160	2,748	56.14	1,347.4	56.84	1,364.2	2,711.6	3.8	3.9	3.9
1月17日	370.040	2,541	394.750	2,486	764.790	2,513	57.94	1,390.6	56.69	1,360.5	2,751.1	3.8	3.4	3.6
1月18日	401.120	2,558	402.780	2,499	803.900	2,528	57.51	1,380.3	55.72	1,337.2	2,717.5	3.4	3.3	3.4
1月19日	392.410	2,583	381.990	2,587	774.400	2,585	58.21	1,397.0	56.92	1,366.0	2,763.1	3.6	3.6	3.6
1月20日	389.060	2,531	393.020	2,412	782.080	2,471	58.68	1,408.3	57.40	1,377.6	2,785.9	3.6	3.5	3.6
1月21日	383.270	2,480	393.970	2,503	777.240	2,492	58.62	1,406.8	56.88	1,365.1	2,771.9	3.7	3.5	3.6
1月22日	351.210	2,529	402.210	2,290	753.420	2,401	54.66	1,311.8	54.13	1,299.1	2,610.8	3.7	3.2	3.5
1月23日	364.120	2,679	342.810	2,741	706.930	2,709	57.26	1,374.2	55.93	1,342.3	2,716.5	3.8	3.9	3.8
1月24日	379.460	2,557	386.440	2,510	765.900	2,533	57.51	1,380.3	57.03	1,368.8	2,749.1	3.6	3.5	3.6
1月25日	368.170	2,443	373.180	2,560	741.350	2,502	57.43	1,378.2	56.21	1,349.1	2,727.3	3.7	3.6	3.7
1月26日	413.730	2,402	382.740	2,419	796.470	2,410	56.65	1,359.5	56.63	1,359.2	2,718.7	3.3	3.6	3.4
1月27日	382.660	2,563	346.900	2,622	729.560	2,592	56.74	1,361.8	53.42	1,282.1	2,643.9	3.6	3.7	3.6
1月28日	401.260	2,433	377.950	2,411	779.210	2,422	57.49	1,379.7	51.34	1,232.1	2,611.8	3.4	3.3	3.4
1月29日	406.330	2,410	323.990	2,267	730.320	2,346	57.37	1,376.8	50.17	1,204.2	2,581.0	3.4	3.7	3.5
1月30日	364.020	2,652	381.520	2,575	745.540	2,612	57.60	1,382.4	45.68	1,096.4	2,478.8	3.8	2.9	3.3
1月31日	390.520	2,579	382.830	2,613	773.350	2,596	58.64	1,407.3	57.60	1,382.4	2,789.7	3.6	3.6	3.6
平均		2,502.66		2,135.64	762.031	2,319	56.48	1,355	55.19	1,324	2,679.9	3.6	3.5	3.5
合計	11,778.590		11,844.360		23,622.950		1,750.79	42,019.0	1,710.74	41,057.8	83,076.8			

表1.3

114年 1 月份 底渣、飛灰穩定化物清運量及飛灰產量

項目 日期	底渣(Ton)			飛灰穩定化物(Ton)		飛灰產出量 (Ton)	飛灰產出量(Kg)	
	清運至 枋寮-暫存	力優勢	合計	清運至 枋寮掩埋場	每日 打包數		飛灰抽出 流量A	飛灰抽出 流量B
1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	224.90	224.90	-	44	36.00	36,000.00	
3	-	138.06	138.06	-	60	48.00	48,000.00	
4	-	181.11	181.11	-	-	-	-	
5	-		-	-	-	-	-	
6	-	182.50	182.50	-	60	48.00	48,000.00	
7	-	155.80	155.80	-	63	50.40	50,400.00	
8	-	91.00	91.00	200.16	62	49.60	49,600.00	
9	-	91.29	91.29	-	-	-	-	
10	-	180.32	180.32	-	54	44.00	44,000.00	
11	-	177.67	177.67	-	-	-	-	
12	-		-	-	-	-	-	
13	-	180.36	180.36	-	64	50.40	50,400.00	
14	-	180.95	180.95	-	56	44.80	44,800.00	
15	-	89.57	89.57	-	-	-	-	
16	-	114.05	114.05	-	66	51.20	51,200.00	
17	-	180.84	180.84	-	63	50.40	50,400.00	
18	-		-	-	-	-	-	
19	-	180.43	180.43	-	-	-	-	
20	-	179.28	179.28	-	60	48.00	48,000.00	
21	-		-	-	63	-	-	
22	-	179.72	179.72	-	-	-	-	
23	-	179.50	179.50	-	63	50.40	50,400.00	
24	-	89.60	89.60	-	58	46.40	46,400.00	
25	-	136.10	136.10	-	-	-	-	
26	-		-	-	-	-	-	
27	-	183.16	183.16	-	51	40.80	40,800.00	
28	-	135.67	135.67	-	50	40.00	40,000.00	
29	-		-	-	46	36.80	36,800.00	
30	-	179.97	179.97	-	-	-	-	
31	-	134.43	134.43	-	43	34.40	34,400.00	
合計	0.00	3,746.28	3,746.28	200.16	1,026	769.6000	769,600.00	0

表1.4

114年 1 月份 發電量、購電量、售電量、及廠內用電量

項 目 日 期	發電量 (MWH)	購電量 (MWH)	售電量 (MWH)	用電量 (MWH)	垃圾處理量之成效分析			備註
					發電量 (KW/T)	售電量 (KW/T)	用電量 (KW/T)	
1	432.48	-	356.01	76.47	555.7	457.4	98.3	
2	464.10	-	384.87	79.23	589.3	488.7	100.6	
3	436.92	-	359.96	76.96	579.8	477.7	102.1	
4	435.38	-	356.34	79.04	529.6	433.5	96.1	
5	424.08	-	343.18	80.90	500.1	404.7	95.4	
6	446.69	-	365.37	81.32	551.9	451.4	100.5	
7	436.78	-	356.61	80.17	547.1	446.7	100.4	
8	467.27	-	386.13	81.14	561.5	464.0	97.5	
9	463.53	-	385.60	77.93	618.5	514.5	104.0	
10	460.48	-	381.41	79.07	671.1	555.9	115.2	
11	455.73	-	380.04	75.69	610.0	508.7	101.3	
12	422.89	-	347.19	75.70	602.3	494.5	107.8	
13	436.09	-	358.79	77.30	592.6	487.5	105.0	
14	438.07	-	360.23	77.84	606.8	499.0	107.8	
15	455.90	-	378.73	77.17	630.4	523.7	106.7	
16	463.05	-	383.72	79.33	658.5	545.7	112.8	
17	437.96	-	360.33	77.63	572.7	471.1	101.5	
18	448.49	-	370.82	77.67	557.9	461.3	96.6	
19	462.19	-	382.24	79.95	596.8	493.6	103.2	
20	455.77	-	377.11	78.66	582.8	482.2	100.6	
21	432.17	-	351.18	80.99	556.0	451.8	104.2	
22	438.28	-	358.36	79.92	581.7	475.6	106.1	
23	461.14	-	379.30	81.84	652.3	536.5	115.8	
24	454.38	-	374.10	80.28	593.3	488.4	104.8	
25	452.83	-	377.55	75.28	610.8	509.3	101.5	
26	433.15	-	357.13	76.02	543.8	448.4	95.4	
27	430.18	-	357.89	72.29	589.6	490.6	99.1	
28	409.66	-	337.36	72.30	525.7	433.0	92.8	
29	384.56	-	313.10	71.46	526.6	428.7	97.8	
30	471.39	-	393.25	78.14	632.3	527.5	104.8	
31	451.24	-	371.71	79.53	583.5	480.6	102.8	
合計	13,762.83	-	11,345.61	2,417.22	18,110.98	14,932.17	3,178.82	

表1.5
114 年 1 月份 純水量、自來水購水量及用油量統計表

項 目 日 期	純水量 (Ton)	自來水 購水量 (Ton)	處理量之成效分析			油使用量						備註 (用油原因)	飼水補充		
			每噸蒸氣 純水用量 (T/T)	每噸垃圾 用水量 (m3/T)	每噸垃圾 用油量 (L/T)	1號焚化爐			2號焚化爐				鍋爐加藥 補充純水	CCCW補充 純水	脫氧裝置補充 純水
1	381.14	441	0.14	0.57	0.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00	18.12	351.02
2	370.97	431	0.15	0.55	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.29	353.68
3	373.70	434	0.14	0.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.67	357.03
4	374.49	434	0.14	0.53	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.11	356.38
5	376.69	437	0.14	0.51	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	14.70	352.99
6	371.10	431	0.14	0.53	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.22	354.88
7	374.58	435	0.14	0.54	0.15	-	-	-	0.120	-	-	0.120	1號爐 輔助然燒	17.36	357.22
8	423.23	483	0.16	0.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	57.00	15.59	350.64
9	373.86	434	0.14	0.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.60	357.26
10	373.67	434	0.14	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.69	357.98
11	402.99	463	0.15	0.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	32.00	14.64	356.35
12	376.03	436	0.14	0.62	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.51	357.52
13	369.20	429	0.14	0.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.68	353.52
14	398.89	459	0.15	0.64	0.00	-	-	-	-	-	-	-	26.00	15.41	357.48
15	376.05	436	0.14	0.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.65	358.40

表1.5
114 年 1 月 份 純水量、自來水購水量及用油量統計表

項 目 日 期	純水量 (Ton)	自來水 購水量 (Ton)	處理量之成效分析			油使用量						備註 (用油原因)	飼水補充		
			每噸蒸氣 純水用量 (T/T)	每噸垃圾 用水量 (m3/T)	每噸垃圾 用油量 (L/T)	1號焚化爐			2號焚化爐				鍋爐加藥 補充純水	CCCW補充 純水	脫氧裝置補充 純水
16	379.59	440	0.14	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	14.32	356.27
17	379.98	440	0.14	0.58	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	13.91	357.07
18	382.22	442	0.14	0.55	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	14.58	358.64
19	395.57	456	0.14	0.59	0.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00	18.23	357.34
20	383.01	443	0.14	0.57	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	16.31	357.70
21	382.97	443	0.14	0.57	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	16.98	356.99
22	382.99	443	0.15	0.59	0.00	-	-	-	-	-	-	-	9.00	15.97	358.02
23	385.46	445	0.14	0.63	0.00	-	-	-	-	-	-	-	12.00	17.28	356.18
24	382.18	442	0.14	0.58	0.24	0.180	-	-	-	-	-	-	7.00	17.30	357.88
25	374.72	435	0.14	0.59	0.24	0.180	-	-	-	-	-	-	-	16.27	358.45
26	397.75	458	0.15	0.57	0.23	0.180	-	-	-	-	-	-	24.00	16.39	357.36
27	383.38	443	0.15	0.61	0.00	0.090	-	-	-	-	-	-	10.00	15.86	357.52
28	384.73	445	0.15	0.57	0.00	0.030	-	-	-	-	-	-	11.00	17.42	356.31
29	390.70	451	0.15	0.62	0.00	0.110	-	-	-	-	-	-	18.00	17.84	354.86
30	374.23	434	0.15	0.58	0.20	0.150	-	-	-	-	-	-	-	16.88	357.35
31	373.84	434	0.13	0.56	0.19	0.150	-	-	-	-	-	-	-	16.20	357.64
合計	11,849.91	13,710	4.42	18.03	1.25	1.070	0.000	0.00	0.120	0.000	0.00	0.00	292.00	509.98	11,047.93

備註:用油量流量計異常待修。

表1.7.1

114 年 1 月份 空氣污染物連續排放監測值(P001)

項 日期	HCL (ppm)	CO (ppm)	SO ₂ (ppm)	NOx (ppm)	NH ₃ (ppm)	O ₂ (%)	不透光度 (%)	溫度 (℃)
環 評 值	27.3	109.1	45.5	163.6	—	—	—	≥ 130
標 準 值	22.72	54.55	27.27	90.90	9.09		10.0	130(以上)
1	8.09	14.95	1.60	31.07	1.93	11.03	1.53	196.02
2	8.35	4.16	1.91	30.14	1.40	10.30	1.49	193.88
3	14.53	8.78	1.73	31.45	1.14	10.93	1.52	195.43
4	9.41	3.23	1.43	31.69	1.51	10.62	1.58	197.85
5	8.70	1.62	1.15	33.07	0.96	11.10	2.13	200.75
6	9.20	2.68	1.07	31.14	0.71	10.23	2.12	199.31
7	7.66	2.39	0.95	30.62	0.84	10.72	1.61	201.79
8	8.07	1.98	1.12	31.19	1.27	10.17	1.55	197.41
9	8.27	4.25	1.32	30.89	0.90	10.19	1.57	195.31
10	9.00	3.63	1.37	32.59	0.91	9.81	1.64	193.80
11	16.56	5.17	2.15	31.24	0.76	9.69	1.67	191.49
12	8.26	1.48	0.81	31.12	0.30	10.48	1.72	196.09
13	8.54	2.79	0.54	30.52	0.14	10.47	1.69	202.11
14	8.52	1.69	0.93	30.02	0.40	10.28	1.74	197.66
15	10.07	4.20	1.01	30.87	0.72	10.40	1.76	193.56
16	12.42	2.65	1.08	32.53	0.78	10.20	1.78	195.91
17	8.71	3.07	0.81	30.86	0.50	10.40	1.78	200.18
18	9.27	4.41	0.90	31.47	0.48	10.25	1.76	201.37
19	9.57	4.49	1.31	31.49	0.58	9.93	1.80	197.35
20	9.20	4.07	1.08	30.73	0.46	10.12	1.82	196.13
21	8.52	6.24	0.88	26.70	2.62	10.99	1.88	198.18
22	10.41	3.01	0.83	35.38	1.00	10.57	4.60	199.20
23	11.25	3.09	0.66	30.80	0.34	10.31	3.22	202.63
24	11.04	7.06	1.22	31.38	0.37	10.16	1.72	196.07
25	10.27	10.49	1.49	45.13	0.10	9.91	1.75	186.60
26	10.66	5.00	1.45	31.06	0.65	10.70	1.98	198.89
27	10.70	2.85	1.29	30.58	0.57	10.35	2.58	191.92
28	9.37	5.73	0.91	33.42	0.13	10.06	2.75	188.60
29	9.40	3.37	0.57	30.88	0.29	10.31	2.69	194.41
30	9.53	4.40	0.66	30.82	0.17	10.05	2.34	195.17
31	9.22	2.65	0.68	30.25	0.74	10.39	1.69	197.35
有 效 平 均 值	4.71	4.66	1.20	35.11	0.56	10.38	1.67	192.39

表1.7.2

114 年 1 月份 空氣污染物連續排放監測值(P002)

項目 日期	HCL (ppm)	CO (ppm)	SO ₂ (ppm)	NO _x (ppm)	NH ₃ (ppm)	O ₂ (%)	不透光度 (%)	溫度 (℃)
環 評 值	27.3	109.1	45.5	163.6	—	—	—	≥130
標 準 值	22.72	54.55	27.27	90.90	9.09		10.0	130(以上)
1	8.07	0.57	1.29	35.09	2.57	11.89	2.11	200.42
2	8.28	0.63	1.41	35.41	2.38	11.63	2.09	200.46
3	8.11	0.58	1.28	42.87	1.57	11.74	2.10	201.29
4	8.60	0.55	1.24	35.41	1.97	11.70	2.11	200.84
5	8.22	0.59	0.88	34.83	1.69	11.85	1.64	202.14
6	8.14	0.62	1.21	35.24	2.60	11.76	1.66	199.11
7	7.29	0.67	1.04	35.19	1.52	11.78	2.03	201.79
8	7.88	0.62	0.94	36.84	2.35	11.50	2.09	201.73
9	7.70	1.01	0.82	35.67	2.54	11.82	2.08	201.14
10	8.49	0.74	0.86	35.53	1.48	11.66	2.05	201.32
11	9.64	0.65	0.87	35.07	1.23	11.67	2.07	201.86
12	8.37	2.97	0.93	35.06	1.16	12.08	2.08	202.27
13	7.53	1.18	0.52	35.32	0.93	12.16	2.06	201.77
14	8.05	0.64	1.25	34.82	1.59	11.60	2.09	201.52
15	9.11	0.66	1.49	35.61	1.67	11.60	2.09	201.12
16	9.41	0.68	1.50	35.56	1.69	11.67	2.07	201.21
17	8.65	0.61	1.44	34.93	1.47	11.78	2.07	201.56
18	8.88	0.61	1.84	35.08	1.71	11.58	2.11	202.60
19	8.83	0.60	1.71	35.28	1.86	11.60	2.10	202.27
20	8.24	1.10	1.55	35.99	2.38	11.65	2.10	201.85
21	7.91	0.67	0.86	35.72	1.20	12.01	2.06	205.83
22	9.39	0.60	1.53	35.13	1.77	11.64	2.07	206.41
23	9.72	0.63	1.33	35.22	2.68	11.71	2.01	201.26
24	9.16	0.60	1.53	36.74	4.41	11.71	2.04	200.35
25	9.83	0.62	1.29	35.72	4.87	11.73	2.10	200.22
26	9.20	0.88	1.03	35.11	2.76	12.21	2.11	201.34
27	9.28	1.61	0.96	35.03	2.50	12.59	2.08	200.07
28	8.46	0.94	0.46	34.52	0.62	12.57	2.12	201.37
29	7.63	7.58	0.50	36.50	1.87	13.03	2.12	205.46
30	8.36	0.56	1.05	34.98	1.36	11.56	2.15	203.55
31	8.28	0.60	1.50	35.44	1.34	11.71	2.15	203.22
有 效 平 均 值	25.00	20.28	1.49	33.46	3.78	13.34	2.13	180.33

表1.8

114 年 1 月份 運轉時數統計表

項目 日期	運轉時數			備註
	一號爐 (小時)	二號爐 (小時)	汽輪發電機 (小時)	
1月1日	24	24	24	
1月2日	24	24	24	
1月3日	24	24	24	
1月4日	24	24	24	
1月5日	24	24	24	
1月6日	24	24	24	
1月7日	24	24	24	
1月8日	24	24	24	
1月9日	24	24	24	
1月10日	24	24	24	
1月11日	24	24	24	
1月12日	24	24	24	
1月13日	24	24	24	
1月14日	24	24	24	
1月15日	24	24	24	
1月16日	24	24	24	
1月17日	24	24	24	
1月18日	24	24	24	
1月19日	24	24	24	
1月20日	24	24	24	
1月21日	24	24	24	
1月22日	24	24	24	
1月23日	24	24	24	
1月24日	24	24	24	
1月25日	24	24	24	
1月26日	24	24	24	
1月27日	24	24	24	
1月28日	24	24	24	
1月29日	24	24	24	
1月30日	24	24	24	
1月31日	24	24	24	
合計	744	744	744	
運轉率%	100.00%	100.00%	100.00%	

環境監測與採樣分析紀錄

表5.1

臭味分析結果表

項	測站 日	廠址周界	台一省道	縣道187	廚餘廠	空氣品質標準
		1/2	1/2	1/2	1/2	
臭味		16	16	16	22	30

表5.2

底渣分析記錄表

採樣日期	檢測項目	MDL	單位	有害事業廢棄物 認定標準	12/04 樣品編號 NAR24C00276001
					12/10 樣品編號 NAR24C00066001
1/2	總砷	0.034	mg/L	5.0	ND
1/7					ND
1/2	總鉍	0.016	mg/L	100.0	1.100
1/7					1.470
1/2	總鎘	0.01	mg/L	1.0	<0.030
1/7					<0.030
1/2	總鉻	0.014	mg/L	5.0	ND
1/7					<0.050
1/2	總銅	0.017	mg/L	15.0	0.400
1/7					0.250
1/2	總鉛	0.018	mg/L	5.0	0.050
1/7					ND
1/2	總硒	0.031	mg/L	1.0	ND
1/7					ND
1/2	六價鉻	0.01	mg/L	2.5	ND
1/7					ND
1/2	總汞	0.0004	mg/L	0.2	ND
1/7					ND
1/2	底渣可燃物	-	%	-	0.580
1/7					0.650
1/2	總鋅	0.05	mg/L		3.890
1/7					0.255
1/2	灼燒減量	0.1	%		0.500
1/7					0.800
1/2	戴奧辛及呋喃	-	ng I-TEQ/g	1.0	0.030
1/7					0.003

表5.3

114 年 1 月份 原灰採樣分析記錄表

採樣日期	檢測項目	有害事業廢棄物 認定標準	單位	01/07 樣品編號 NAR2510003001
				01/05 樣品編號 NAR25100028001
1/7	總砷	5.0	mg/L	<0.400
1/15				<0.400
1/7	總銀	100.0	mg/L	0.480
1/15				0.497
1/7	總鎘	1.0	mg/L	7.050
1/15				6.130
1/7	總鉻	5.0	mg/L	<0.200
1/15				<0.200
1/7	總銅	15.0	mg/L	1.500
1/15				1.990
1/7	總鉛	5.0	mg/L	1.700
1/15				1.470
1/7	總硒	1.0	mg/L	ND
1/15				<0.400
1/7	六價鉻	2.5	mg/L	ND
1/15				<0.20
1/7	總汞	0.2	mg/L	ND
1/15				ND

表5.3.1

114 年 1 月份 飛灰穩定化物採樣分析記錄表

採樣日期	檢測項目	MDL	單位	檢驗方法	有害事業廢棄物認定標準	1008 樣品編號 NAR25100075001
						1008 樣品編號 NAR25100029001
						1008 樣品編號 NAR25100039001
						1008 樣品編號 NAR25100155001
1/2	總砷	0.032	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	5	ND
1/7						<0.400
1/8						<0.400
1/14						<0.200
1/2	總鉍	0.017	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	100	0.2610
1/7						0.4320
1/8						0.4440
1/14						0.3680
1/2	總鎘	0.011	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	1	ND
1/7						0.7870
1/8						0.9320
1/14						0.2440
1/2	總鉻	0.015	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	5	ND
1/7						<0.200
1/8						<0.200
1/14						<0.100
1/2	總銅	0.015	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	15	ND
1/7						1.770
1/8						1.460
1/14						<0.100
1/2	總鉛	0.016	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	5	ND
1/7						0.335
1/8						0.339
1/14						0.376
1/2	總硒	0.031	mg/L	NIEA R201.15C/ NIEA R306.13C/ NIEA M104.02C	1	ND
1/7						<0.400
1/8						<0.400
1/14						<0.200
1/2	六價鉻	0.01	mg/L	NIEA R201.15C /NIEA R309.12C	2.5	<0.01
1/7						<0.20
1/8						ND
1/14						<0.10
1/2	總汞	0.0004	mg/L	NIEA R201.15C /NIEA R314.12C	0.2	ND
1/7						0.073
1/8						0.123
1/14						ND
1/2	戴奧辛及呋喃	-	ng I-TEQ/g	NIEA M801.13B	1	0.031
1/7						0.010
1/8						0.019
1/14						0.011

表5.4
114 年 1 月份 空氣品質監測記錄表

監測日期:114.01.02-114.01.03					
	測值	廠址內	油車庄	溪北國小	空氣品質標準
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	42	45	37	250
Cd ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.00069	0.00060	0.00046	-
Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.0210	0.02	0.0130	1 (月平均值)
Hg ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.000084	0.000058	0.000057	-
監測日期:114.01.07-114.01.08					
	測值	廠址內	油車庄	溪北國小	空氣品質標準
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	73	62	47	250
Cd ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.00094	0.00053	0.00040	-
Pb ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.029	0.0160	0.0130	1 (月平均值)
Hg ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(24小時值)	0.000063	0.000047	0.000046	-

表5.5

114 年 1 月份 水質環境監測記錄表

有機廢水水質分析結果表						
採樣日期	檢測項目	單位	偵測值	保證值	環評值	MDL
1/2	懸浮固體	mg/L	1.1	20	20	1
1/14			1.9			
1/2	水溫	℃	25.1	-	-	-
1/14			22.5			
1/2	鎘	mg/L	ND	-	-	0.001
1/14			ND			
1/2	總鉻	mg/L	ND	-	-	0.004
1/14			ND			
1/2	鉛	mg/L	ND	-	-	0.004
1/14			ND			
1/2	汞	mg/L	<0.0010	-	-	0.00015
1/14			ND			
1/2	pH	-	8.1(25.1℃)	6.0~9.0	≈7	-
1/14			8.2(22.5℃)			
1/2	正磷酸鹽	mg/L	0.246	-	-	0.002
1/14			0.249			
1/2	氨氣	mg/L	0.15	-	-	0.02
1/14			0.14			
1/2	油脂(正己烷抽出物)	mg/L	<1.0	-	-	1.0
1/14			<1.0			
1/2	生化需氧量	mg/L	<1.0	20	20	1.0
1/14			<1.0			
1/2	化學需氧量	mg/L	<10.0	50	50	3.2
1/14			ND			
1/2	硝酸鹽	mg/L	11.4	-	-	0.06
1/14			11.2			
無機廢水水質分析結果表						
採樣日期	檢測項目	單位	偵測值	保證值	環評值	MDL
1/2	懸浮固體	mg/L	1.6	20	20	1
1/14			2.1			
1/2	水溫	℃	24.4	-	-	-
1/14			23.9			
1/2	鎘	mg/L	ND	-	-	0.001
1/14			ND			
1/2	總鉻	mg/L	ND	-	-	0.004
1/14			ND			
1/2	銅	mg/L	ND	-	-	0.004
1/14			<0.010			
1/2	溶解性鐵	mg/L	0.034	-	-	0.006
1/14			ND			
1/2	溶解性錳	mg/L	ND	-	-	0.006
1/14			ND			
1/2	鉛	mg/L	ND	-	-	0.004
1/14			ND			
1/2	鎳	mg/L	<0.020	-	-	0.006
1/14			ND			
1/2	銀	mg/L	ND	-	-	0.006
1/14			ND			
1/2	鋅	mg/L	0.016	-	-	0.004
1/14			<0.010			
1/2	六價鉻	mg/L	ND	-	-	0.01
1/14			ND			
1/2	汞	mg/L	<0.0010	-	-	0.00015
1/14			ND			
1/2	pH	-	8.1(24.4℃)	6.0~9.0	6~10	-
1/14			7.8(23.9℃)			
1/2	正磷酸鹽	mg/L	0.06	-	-	0.002
1/14			0.067			
1/2	氨氣	mg/L	0.08	-	-	0.02
1/14			0.05			
1/2	油脂(正己烷抽出物)	mg/L	<1.0	-	-	1
1/14			<1.0			
1/2	生化需氧量	mg/L	<1.0	-	-	1
1/14			<1.0			
1/2	化學需氧量	mg/L	ND	50	100	3.2
1/14			ND			
1/2	有機汞	mg/L	ND	不得檢出	-	0.001
1/14			ND			